

HOJA INFORMATIVA

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIONES

- Todas las carreteras accesibles deberán tener un mínimo de 20 pies de ancho y 13 pies 6 pulgadas libres de altura y deberán ser mantenidas. *NFPA 1: 16.1.4*
- Todas las zanjas que cruzan las carreteras deberán ser cubiertas. *NFPA 1: 16.1.4*
- Todas las pompas de agua deberán ser instaladas y aprobadas para ser usadas antes de que materiales combustibles sean entregados o depositados en el área de construcción y antes de que esta comience. *CLV Ordenanza #5667: Annex I, I.4 & NFPA 1: 16.4.3.1.3*
- Fumar **NO ES PERMITIDO**, en o alrededor de los marco/armadura de maderas de construcción por el código. *NFPA 241: 5.3*
- Contratistas operando con equipos cortantes, soldaduras o trabajando con llamas de fuego deberán proveer un extinguidor de fuego conveniente y apto para el tipo de trabajo su área inmediata. Extinguidores deben recibir mantenimiento y deberán tener una etiqueta colocada, la cual muestre la fecha y el contratista con licencia que llevó a cabo la inspección. Una persona tiene que estar vijilando y estar alerta en caso de cualquier fuego que pueda ocurrir y mantenerse en esta posición por un mínimo de 30 minutos después de que se terminen estas operaciones. *NFPA 1: 41.4.4.1*
- Las direcciones de las calles tienen que ser claramente colocadas a la entrada de la propiedad. Los numeros tienen que ser contraste con el fondo de estos, por el codigo. *NFPA 1: 10.13*
- Vehiculos y equipos no pueden estacionarse en las entradas donde se lleva a cabo los proyectos de construccion, ni al frente de las pompas de agua o en los ascensos de las calles o carreteras previsto por el codigo. *NFPA 1: 18.2.3.1.3*
- Todo tipo de vasuras y vegetacion seca tiene que ser removida de las areas de las fabricaciones de las mismas al finalizar cada turno de trabajo por el codigo. *NFPA 1: 16.2.2.1*
- Las operaciones de los tanques de chapapote tienen que seguir las reglas de operacion designadas por el Departamento de Bombero, por el codigo...*NFPA 1: 16.7 y NFPA 241*

Estas son las mas communes violaciones que se conocen en las areas de construcciones. Cumplimientos de requisitos adicionales pueden que sean necesarios.

Si usted no cumple con los mismos puede que esto resulte en ser multado con un cargo menor en las Cortes Municipales de la Ciudad de Las Vegas y sobre la conviccion seria sujeto a una multa que no exceda mil dolares o termino de carcel que no exceda seis meses, o una combinacion de ambas.

BOMBEROS Y CUERPO DE RESCATE DE LAS VEGAS

División de Prevención de Incendios

(702) 229-0366

www.lasvegasfire.org